一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（令和6年度）　　令和7年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
R6.4.26	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.5.17	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.6.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.7.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.8.2	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.9.13	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.10.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.11.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.12.13	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R7.1.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R7.2.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R7.3.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.2、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（令和5年度）　　令和6年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
R5.4.21	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.5.19	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.6.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.7.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.8.4	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.9.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.10.13	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.11.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.12.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.1.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.2.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R6.3.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.2、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（令和4年度）　　令和5年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
R4.4.22	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.5.20	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.6.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.7.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.8.5	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.9.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.10.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.11.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.12.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.1.13	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.2.3	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R5.3.3	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.1、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（令和3年度）　　令和4年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
R3.4.23	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.5.14	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.6.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.7.2	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.8.6	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.9.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.10.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.11.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.12.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.1.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.2.4	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R4.3.4	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.1、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（令和2年度）　　令和3年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
R2.4.17	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.5.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.6.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.7.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.8.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.9.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.10.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.11.13	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.12.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.1.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.2.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R3.3.5	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.1、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（令和元年度）　　令和2年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
H31.4.19	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.5.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.6.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.7.5	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.8.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.9.6	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.10.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.11.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R1.12.6	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.1.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.2.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
R2.3.6	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.1、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（平成30年度）　　平成31年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
H30.4.27	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.5.18	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.6.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.7.13	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.8.3	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.9.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.10.5	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.11.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.12.7	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H31.1.11	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H31.2.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H31.3.1	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.1、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。

一般廃棄物最終処分場の排水・周辺地下水測定結果（平成29年度）　　平成30年3月31日現在

区分		測定結果（Bq/L）※1			検出限界値（Bq/L）	
		セシウム134	セシウム137	割合合計	セシウム134	セシウム137
H29.4.21	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.5.23	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.6.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.7.6	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.8.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.9.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.10.6	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.11.10	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H29.12.8	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.1.12	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.2.9	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0
H30.3.2	周辺地下水1	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	周辺地下水2	ND	ND	0.03	1.0	1.0
	放流水	ND	ND	0.28	10.0	10.0
	浸出水	ND	ND	0.03	1.0	1.0

※1　測定結果は、ゲルマニウム半導体検出器による業者分析によるものです。
※2　NDとは、検出限界値未満であることを表します。
※3　測定結果がNDの場合には、検出限界値を用いて割合合計を算出しています。
※4 $\text{割合合計} = \frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$（管理基準）
※5　浸出水とは、降雨等に伴って埋立処分地から排出される浸透水のことをいいます。
※6　周辺地下水1は観測井戸No.1、周辺地下水2は観測井戸No.4から採取したものです。