

一般廃棄物最終処分場維持管理記録（令和4年度）

1. 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

種 類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃ごみ	t	120.27	192.40	119.94	87.64	91.47	97.17	166.58	95.95	97.84	75.10	64.09	111.07	1,319.52
焼却残渣	t	240.93	247.61	206.25	199.63	251.38	188.13	177.79	188.15	188.99	143.07	143.33	211.83	2,387.09
沈砂等	t	0.41	0.40	0.29	0.61	0.29	18.17	0.36	0.48	0.58	0.45	12.27	12.57	46.88
資源分別残渣	t	0.03	0.08	0.04	0.06	0.03	0.07	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.03	0.60
不燃有価物(一)	t	15.08	23.28	32.03	18.90	21.95	34.99	8.94	17.83	26.84	17.92	10.77	35.80	264.33
小型家電(一)	t	1.17	0.56	0.39	0.39	0.35	0.36	0.33	0.25	0.15	0.32	0.08	0.22	4.56
合 計	t	345.39	416.65	294.10	268.65	320.87	268.19	335.52	266.56	260.46	200.44	208.88	299.48	3,485.20

注1 種類ごとの数量は、それぞれ小数点第2位で四捨五入をした数値

2. 放流水の水質結果

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
① 電気伝導率	ms/m	674	642	656	663	571	640	672	720	806	718	731	744	—
② 塩化物イオン	mg/ℓ	2,090	2,020	1,920	2,060	1,810	2,010	2,090	2,140	2,260	2,240	2,290	2,280	—
③ pH	—	7.5	7.5	7.7	7.5	7.2	7.3	7.5	7.5	7.8	7.4	7.7	7.7	6.5 ～ 8.5
④ BOD	mg/ℓ	0.4	0.8	0.4	0.2	0.5	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	10
⑤ COD	mg/ℓ	2.7	3.0	4.3	2.7	2.8	2.6	3.7	3.4	3.4	3.9	4.0	3.0	10
⑥ SS	mg/ℓ	2.7	1.3	0.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.6	1.5	1.0	1.6	1.4	10
⑦ 窒素	mg/ℓ	4.7	5.0	6.2	6.0	8.2	6.0	7.6	2.8	4.6	6.7	3.2	1.2	10
⑧ 磷	mg/ℓ	0.007	0.008	0.006	0.003	0.002	0.012	0.005	0.001	0.001	0.011	<0.001	<0.001	16
⑨ 大腸菌群数	個/cm ³	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3,000
⑩ ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/ℓ							0.1未満						5
⑪ ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/ℓ							0.1未満						30
⑫ フェノール類	mg/ℓ							0.005未満						5
⑬ 銅	mg/ℓ							0.01未満						3
⑭ 亜鉛	mg/ℓ							0.01未満						2
⑮ 溶解性鉄	mg/ℓ							0.02						10
⑯ 溶解性マンガン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5
⑰ クロム	mg/ℓ							0.02未満						2
⑱ ほう素及びその化合物	mg/ℓ							0.3						10
⑲ ふっ素及びその化合物	mg/ℓ							0.11						8
⑳ アンモニア等	mg/ℓ							6.3						100
㉑ アルキル水銀化合物	mg/ℓ							不検出						検出されないこと
㉒ 総水銀	mg/ℓ							0.0005未満						0.005
㉓ カドミウム及びその化合物	mg/ℓ							0.001未満						0.03
㉔ 鉛及びその化合物	mg/ℓ							0.005未満						0.1
㉕ 有機燐化合物	mg/ℓ							0.1未満						1
㉖ 六価クロム化合物	mg/ℓ							0.02未満						0.5
㉗ 砒素及びその化合物	mg/ℓ							0.005未満						0.1
㉘ シアン化合物	mg/ℓ							不検出						1
㉙ ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ							不検出						0.003
㉚ トリクロロエチレン	mg/ℓ							0.002未満						0.1
㉛ テトラクロロエチレン	mg/ℓ							0.0005未満						0.1
㉜ ジクロロメタン	mg/ℓ							0.002未満						0.2
㉝ 四塩化炭素	mg/ℓ							0.0002未満						0.02
㉞ 1・2-ジクロロエタン	mg/ℓ							0.0004未満						0.04
㉟ 1・1-ジクロロエチレン	mg/ℓ							0.002未満						1
㊱ シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ							0.004未満						0.4
㊲ 1・1・1-トリクロロエタン	mg/ℓ							0.0005未満						3
㊳ 1・1・2-トリクロロエタン	mg/ℓ							0.0006未満						0.06
㊴ 1・3-ジクロロプロペン	mg/ℓ							0.0002未満						0.02
㊵ チウラム	mg/ℓ							0.0006未満						0.06
㊶ シマジン	mg/ℓ							0.0003未満						0.03
㊷ チオベンカルブ	mg/ℓ							0.002未満						0.2
㊸ ベンゼン	mg/ℓ							0.001未満						0.1
㊹ セレン及びその化合物	mg/ℓ							0.002未満						0.1
㊺ 1・4-ジオキサン	mg/ℓ							0.05未満						0.5
㊻ ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ							0.000084						10
採 取 日		4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月29日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日	
分析結果が得られた日		5月10日	6月10日	7月8日	8月8日	9月8日	10月6日	11月9日	12月5日	1月10日	2月6日	3月8日	3月31日	

注1 ㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺については含有量

注2 ㉚アンモニア等 → アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

3-1. 地下水の水質結果(井戸No.1)

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
① アルキル水銀	mg/L							不検出						検出されないこと
② 総水銀	mg/L							0.0005未満						0.0005
③ カドミウム	mg/L							0.001未満						0.003
④ 鉛	mg/L							0.005未満						0.01
⑤ 六価クロム	mg/L							0.02未満						0.05
⑥ 砒素	mg/L							0.005未満						0.01
⑦ 全シアン	mg/L							不検出						検出されないこと
⑧ ポリ塩化ビフェニル	mg/L							不検出						検出されないこと
⑨ トリクロロエチレン	mg/L							0.002未満						0.01
⑩ テトラクロロエチレン	mg/L							0.0005未満						0.01
⑪ ジクロロメタン	mg/L							0.002未満						0.02
⑫ 四塩化炭素	mg/L							0.0002未満						0.002
⑬ 1・2-ジクロロエタン	mg/L							0.0004未満						0.004
⑭ 1・1-ジクロロエチレン	mg/L							0.002未満						0.1
⑮ 1・2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004未満						0.04
⑯ 1・1・1-トリクロロエタン	mg/L							0.0005未満						1
⑰ 1・1・2-トリクロロエタン	mg/L							0.0006未満						0.006
⑱ 1・3-ジクロロプロペン	mg/L							0.0002未満						0.002
⑲ チウラム	mg/L							0.0006未満						0.006
⑳ シマジン	mg/L							0.0003未満						0.003
㉑ チオベンカルブ	mg/L							0.002未満						0.02
㉒ ベンゼン	mg/L							0.001未満						0.01
㉓ セレン	mg/L							0.002未満						0.01
㉔ 1・4-ジオキサン	mg/L							0.005未満						0.05
㉕ クロロエチレン	mg/L							0.0002未満						0.002
㉖ ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.000040						1
採 取 日								10月20日						
分析結果が得られた日								11月9日						

3-2. 地下水の水質結果(井戸No.4)

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
① アルキル水銀	mg/L							不検出						検出されないこと
② 総水銀	mg/L							0.0005未満						0.0005
③ カドミウム	mg/L							0.001未満						0.003
④ 鉛	mg/L							0.005未満						0.01
⑤ 六価クロム	mg/L							0.02未満						0.05
⑥ 砒素	mg/L							0.005未満						0.01
⑦ 全シアン	mg/L							不検出						検出されないこと
⑧ ポリ塩化ビフェニル	mg/L							不検出						検出されないこと
⑨ トリクロロエチレン	mg/L							0.002未満						0.01
⑩ テトラクロロエチレン	mg/L							0.0005未満						0.01
⑪ ジクロロメタン	mg/L							0.002未満						0.02
⑫ 四塩化炭素	mg/L							0.0002未満						0.002
⑬ 1・2-ジクロロエタン	mg/L							0.0004未満						0.004
⑭ 1・1-ジクロロエチレン	mg/L							0.002未満						0.1
⑮ 1・2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004未満						0.04
⑯ 1・1・1-トリクロロエタン	mg/L							0.0005未満						1
⑰ 1・1・2-トリクロロエタン	mg/L							0.0006未満						0.006
⑱ 1・3-ジクロロプロペン	mg/L							0.0002未満						0.002
⑲ チウラム	mg/L							0.0006未満						0.006
⑳ シマジン	mg/L							0.0003未満						0.003
㉑ チオベンカルブ	mg/L							0.002未満						0.02
㉒ ベンゼン	mg/L							0.001未満						0.01
㉓ セレン	mg/L							0.002未満						0.01
㉔ 1・4-ジオキサン	mg/L							0.005未満						0.05
㉕ クロロエチレン	mg/L							0.0002未満						0.002
㉖ ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.000058						1
採 取 日								10月20日						
分析結果が得られた日								11月9日						

4. 放流水及び地下水の採取箇所

別紙のとおり

5. 埋立地及び浸出液処理施設の点検状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点 検 年 月 日	4月28日	5月30日	6月28日	7月28日	8月25日	9月28日	10月27日	11月29日	12月30日	1月30日	2月28日	3月29日
擁壁等の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出液処理設備の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
導水管等の点検(防凍)結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

【 異常時に処置を講じた年月日及び内容等 】

6. 残余の埋立容量

測 定 年 月 日	令和4年4月1日
残余埋立容量	26,368 m ³

- 注1 平成24年度に「軽微変更」により50,000㎡増量した
注2 平成30年6月に測量業務を発注し、詳細な残存容量を確定した
注3 令和3年6月に測量業務を発注し、詳細な残存容量を確定した

